

*Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Usługa przeglądu i wymiany akumulatorów w urządzeniach UPS na 73 stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS.*

- 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu urządzeń UPS wraz z wymianą akumulatorów. Wykonawca wymieni wszystkie akumulatory zamontowane w zestawach UPS Zamawiającego, wymienionych w tabeli nr 1 oraz przeprowadzi ich przegląd.
- 2 W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykona następujące czynności:
  - 1) Demontaż zużytych akumulatorów i ich utylizację przeprowadzoną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
  - 2) Montaż fabrycznie nowych akumulatorów, typu AGM VRLA z deklarowaną przez producenta/importera akumulatorów żywotnością akumulatorów wg. Normy EUROBAT min. z przedziału 6 - 9 lat (kryterium oceny ofert), z gwarancją producenta minimum 12 miesięcy (kryterium oceny ofert). Pojemność pojedynczego akumulatora to minimum 7 Ah, waga minimum 2,2 kg, wymiary 151x65x100mm (+/-2mm), faston 250. Akumulatory powinny być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą podpisania umowy .
  - 3) uruchomienia UPS-a i sprawdzenia prawidłowości jego działania, w trybie pracy normalnym, bateryjnym i bypass;
  - 4) Sprawdzenie stanu zabezpieczeń wewnętrznych zasilacza/UPS-a, akumulatorów;
  - 5) Kontrola ciągłości i jakości połączeń przewodów ochronnych i głównych torów prądowych (wraz ze stanem zacisków przewodów zasilających na listwie zasilacza lub łącznika by-pass);
  - 6) Wzrokowa kontrola izolacji głównych torów prądowych;
  - 7) Sprawdzenie stanu osłon;
  - 8) Kontrola autonomii (symulacja zaniku napięcia zasilającego - praca z akumulatorów przy obciążeniu użytkownika przez czas wystarczający do oceny stanu akumulatorów).
  - 9) Kontrola poprawności działania kart zarządzających Web/SNMP
- 3 W ramach zamówienia dodatkowo Wykonawca dostarczy i wymieni zewnętrzny zasilacz urządzenia Juniper Netscreen 5GT ADSL, znajdującego się w każdej lokalizacji. Stare, zdemontowane zasilacze Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego pod adresem: Warszawa, ul. Jana Olbrachta 96B. Minimalne parametry zasilacza przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Parametr techniczny	Minimalne wymagania
1.	Napięcie wyjściowe [V}	12V
2.	Moc wyjściowa [W]	18W
3.	Prąd wyjściowy	2 A
4.	Napięcie wejściowe	AC 180-240V
5.	Częstotliwość napięcia zasilania	47~63 Hz
6.	Zmiany napięcia wyjściowego w zależności od napięcia zasilającego	1% MAX
7.	Zmiany napięcia wyjściowego w	+/- 5%

Lp.	Parametr techniczny	Minimalne wymagania
	zależności od obciążenia	
8.	Tętnienia i szумы	1% MAX
9.	Sprawność	Minimum 75%
10.	Zabezpieczenie nadnapięciowe	TAK
11.	Zabezpieczenie zwarciove	TAK
12.	Temperatura pracy	0~40°C
13.	Klasa ochronności	Klasa II
14.	Zasilanie	Możliwość podłączenia zasilacza do gniazdek typu NF C61-314
15.	Standardowa wtyczka	2,1 / 5,5 mm
16.	Gwarancja	24 miesiące

- 4 Wykonawca przeprowadzi wszelkie prace przy użyciu specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w obsłudze urządzeń firmy Eaton Power Quality.
- 5 Przegląd i wymiana akumulatorów będzie wykonywana w miejscu pracy urządzeń UPS po wcześniejszym uzgodnieniu terminu . Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca udostępni Zamawiającemu harmonogram prac w poszczególnych lokalizacjach, umożliwiający Zamawiającemu zawiadomienie osób kontaktowych w lokalizacjach na co najmniej 2 dni robocze przed zaplanowaną wizytą.
- 6 Wymianę akumulatorów Wykonawca przeprowadzi w sposób zapewniający jak najkrótszy okres wyłączenia urządzeń podtrzymywanych przez UPSy Zamawiającego, poprzez podłączenie własnego, serwisowego UPSa na czas wymiany. Moc urządzeń Zamawiającego, podtrzymywanych przez UPSy, w których będą wymieniane akumulatory, nie przekracza 200W. Po przeprowadzeniu wszelkich prac w danej lokalizacji, Wykonawca skontaktuje się ze wskazanym przedstawicielem Zamawiającego celem potwierdzenia prawidłowego działania urządzenia.
- 7 Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia przy wykorzystaniu własnych urządzeń i materiałów, z zapewnieniem bezpiecznych warunków realizacji przedmiotu zamówienia określonych w przepisach dotyczących BHP i ppoż., za które Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność. W czasie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca odpowiedzialny jest w szczególności za szkody wynikłe z zaniechania, niedbalstwa, działania niezgodnego z przepisami bhp i ppoż.;
- 8 Wykonawca realizujący wymianę akumulatorów ponosi pełną odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów pozostających po wykonaniu robót i zobowiązuje się na własny koszt do ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 9 Wykonawca dostarczy deklarację producenta/importera akumulatorów potwierdzającą zgodność dostarczanych akumulatorów z normą EUROBAT.

**Tabela nr 1 - lista urządzeń UPS wraz z lokalizacją w której się znajdują.**

UPSy			
Lp	Urządzenie	Numer seryjny	Lokalizacja
1	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY441A0384, TY454S0182, TY454S0183	Starostwo Powiatowe, 11-200 Bartoszyce, ul. Grota Roweckiego 1
2	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY472A0534, TY412S0184, TY412S0185	Podlaski Urząd Wojewódzki, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
3	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY464A0016, TY462S0015, TY462S0016	Starostwo Powiatowe, 23-400 Biłgoraj, ul. Kościuszki 87
4	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY472A0510, TY464S0337, TY464S0338	Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 01-102 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94B
5	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY464A0020, TY454S0152, TY454S0153	Starostwo Powiatowe, 28-100 Busko Zdrój, ul. Mickiewicza 15
6	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY464A0015, TY462S0013, TY462S0014	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 22-100 Chełm, ul. Pocztowa 54
7	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY464A0009, TY405S0554, TY405S0561	Starostwo Powiatowe, 89-600 Chojnice, ul. Człuchowska 38
8	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY472A0535, TY412S0182, TY412S0183	Starostwo Powiatowe, 73-200 Choszczno, ul. Nadbrzeżna 2
9	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY472A0511, TY464S0339, TY464S0340	Starostwo Powiatowe, 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
10	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY472A0533, TY402S0252, TY402S0253	Starostwo Powiatowe, 78-500 Drawsko Pomorskie, Pl. Orzeszkowej 3
11	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY472A0507, TY454S0168, TY454S0169	Zespół Szkół nr 2, 13-200 Działdowo, ul. Polna 11
12	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY441A0390, TY454S0174, TY454S0175	Urząd Miasta, 80-951 Gdańsk, ul. 3 Maja 9
13	Eaton PW9130 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	GC424A0409, GC474A0121, GC474A0119	Starostwo Powiatowe, 67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21
14	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TB28350493, TY412S0192, TY412S0193	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 61-712 Gniezno, ul. Wieniawskiego 1
15	Eaton PW9130 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	RA303A0048, GC512A0431, GC486A0334	Starostwo Powiatowe, 72-100 Goleniów, ul. Dworcowa 1
16	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY472A0530, TY412S0196, TY412S0197	Starostwo Powiatowe, 86-300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1
17	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY474A0228, TY421S0210, TY421S0211	Zarząd Dróg Powiatowych, 17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41
18	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY472A0500, TY462S0025, TY462S0026	Szkoła Podstawowa im. J. M. Piłsudskiego, Horyniec Zdrój, ul. Jana III Sobieskiego 8

19	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY473A0467, TY402S0236, TY402S0237	Starostwo Powiatowe, 22-500 Hrubieszów, ul. Mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" 1
20	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY473A0471, TY412S0200, TY412S0201	Starostwo Powiatowe, 62-800 Kalisz, Pl. Św. Józefa 5
21	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY441A0388, TY454S0170, TY454S0171	Starostwo Powiatowe, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Mieszka I 5b
22	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY472A0506, TY454S0166, TY454S0167	Starostwo Powiatowe, 63-600 Kępno, ul. Kościuszki 5
23	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY472A0496, TY405S0562, TY405S0563	Zakład Obsługi i Informatyki Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
24	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY441A0381, TY452S0154, TY452S0155	Starostwo Powiatowe, 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 1
25	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY474A0226, TY412S0206, TY412S0207	Starostwo Powiatowe, 62-510 Konin, Al. 1 Maja 9
26	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY464A0022, TY412S0190, TY412S0191	Politechnika Koszalińska, 75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2
27	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY441A0382, TY402S0232, TY402S0233	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 6
28	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY464A0014, TY461S0215, TY461S0216	Starostwo Powiatowe, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1
29	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY472A0499, TY405S0568, TY405S0569	Starostwo Powiatowe, 63-700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wilkp. 10
30	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY473A0473, TY412S0202, TY412S0203	Starostwo Powiatowe, 99-300 Kutno, ul. T. Kościuszki 16
31	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY464A0019, TY454S0150, TY454S0151	Starostwo Powiatowe, 59-220 Legnica, ul. Kościuszki 38
32	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY474A0223, TY412S0204, TY412S0205	Starostwo Powiatowe, 64-100 Leszno, Pl. Kościuszki 4
33	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY464A0011, TY405S0556, TY405S0557	Starostwo Powiatowe, 20-074 Lublin, ul. Spokojna 9
34	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY464A0024, TY412S0194, TY412S0195	Starostwo Powiatowe, 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 6/27
35	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY473A0466, TY402S0234, TY402S0235	Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, 35-232 Rzeszów ul. Miłocińska 40
36	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY473A0470, TY412S0198, TY412S0199	Starostwo Powiatowe, Rynek Jana Pwała 13, 42-100 Kłobuck
37	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY472A0504, TY454S0162, TY454S0163	Zespół Szkół Powiatowych, 07-430 Myszyniec, ul. Dzieci Polskich 5

38	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY474A0227, TY405S0555, TY405S0560	Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33
39	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY441A0379, TY452S0150, TY452S0151	Trwały Zarząd Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14
40	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY464A0012, TY464S0323, TY464S0325	Starostwo Powiatowe, 24-300 Opole Lubelskie, ul. Lubelska 4
41	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY472A0529, TY402S0246, TY402S0247	Starostwo Powiatowe, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 68
42	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY472A0498, TY405S0566, TY405S0567	Starostwo Powiatowe, 64-920 Piła, Al. Niepodległości 33/35
43	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY441A0387, TY454S0180, TY454S0181	Powiat Piotrkowski, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. 3 Maja 33
44	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY441A0376, TY412S0188, TY412S0189	II Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Kazimierza Morawskiego, 37-700 Przemyśl, ul. Biskupa Jana Glazera 44
45	UPS Cover Partner RM 22 + 3x EBM + SNMP	C0010600114WR, KOU10500008W0, KOU10500011W0, KOU10500015W0	Starostwo Powiatowe, 22-200 Włodawa, Al. Piłsudskiego 24
46	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY464A0018, TY454S0148, TY454S0149	Starostwo Powiatowe, 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Pl. Wolności 1
47	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY464A0017, TY454S0146, TY454S0147	Starostwo Powiatowe, 08-500 Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A
48	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY474A0224, TY421S0208, TY421S0209	Geoland Level Sp. z o.o., 08-110 Siedlce, ul. Brzeska 97
49	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY472A0505, TY454S0164, TY454S0165	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej, 98-200 Sieradz, ul. Warneńczyka 1
50	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY472A0503, TY464S0324, TY464S0326	Szkoła Podstawowa nr 3, 09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja 8
51	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY473A0469, TY421S0206, TY421S0207	Starostwo Powiatowe ul. Mickiewicza 41, 42-600 Tarnowskie Góry
52	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY472A0532, TY402S0250, TY402S0251	Starostwo Powiatowe, 16-100 Sokółka, ul. Piłsudskiego 8
53	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TA115A0019, TY402S0230, TY402S0231	Starostwo Powiatowe, 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17
54	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY464A0010, TY405S0558, TY405S0559	Starostwo Powiatowe, 78-400 Szczecinek, ul. 28 lutego 16
55	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY473A0458, TY412S0210, TY412S0211	Starostwo Powiatowe, 66-200 Świebodzin, ul. Kolejowa 2
56	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY464A0013, TY461S0217, TY461S0218	Urząd Miasta, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32

57	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY473A0468, TY421S0204, TY421S0205	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 85-018 Toruń, ul. Piotra Skargi 2
58	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY441A0389, TY454S0172, TY454S0173	Delegatura - Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, 50-951 Wałbrzych, Pl. Powstańców Warszawy 1
59	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY472A0501, TY462S0027, TY462S0028	Urząd Gminy Lelów ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów
60	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY472A0502, TY462S0029, TY462S0030	Starostwo Powiatowe, ul. Wyzwolenia 2, Giżycko
61	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY472A0497, TY405S0564, TY405S0565	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, 85-950 Włocławek, ul. Jagiellońska 3
62	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY474A0225, TY412S0208, TY412S0209	Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 01-102 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94B
63	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TA422S0092, TY412S0212, TY412S0213	Urząd Miasta, 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22
64	Eaton PW9125 2000i + Battery Module (2szt. na UPSa) + Eaton karta X-Slot ConnectUPS-X Web/SNMP	TY441A0377, TY412S0186, TY412S0187	Starostwo Powiatowe, 68-200 Żary, Al. Jana Pawła II 5
65	Eaton PW9125 3000i + Battery Module (3szt. na UPSa)	RY482A0065, RY463A0025, RY463A0026, RY463A0027	Urząd Gminy, 76-200 Redzikowo, ul. Sportowa 34
66	Eaton PW9125 3000i + Battery Module (3szt. na UPSa)	RY482A0069, RY463A0029, RY463A0031, RY463A0033	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, 91-427 Łódź, ul. Kamińskiego 7/9
67	Eaton PW9125 3000i + Battery Module (3szt. na UPSa)	RY496A0083, RY463A0034, RY463A0035, RY463A0036	Starostwo Powiatowe, 85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 16
68	Eaton PW9125 3000i + Battery Module (3szt. na UPSa)	RY503A0177, RY463A0037, RY463A0038, RY463A0039	Starostwo Powiatowe, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Pankiewicza 5-7
69	Eaton PW9125 3000i + Battery Module (3szt. na UPSa)	RY503A0179, RY463A0040, RY484A0025, RY484A0026	Zakład Obsługi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, 20-914 Biała Podlaska, ul. Spokojna 4
70	Eaton PW9125 3000i + Battery Module (3szt. na UPSa)	RY503A0181, RY484A0027, RY484A0028, RY484A0029	Starostwo Powiatowe, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Pionierska 10
71	UPS Eaton 9130i 2000VA + dwa moduły bateryjne	RA302A0031	Starostwo Powiatowe, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 3
72	UPS Eaton 9130i 2000VA + dwa moduły bateryjne	RA302A0028	CZ w Katowicach, 40-017 Katowice, ul. Graniczna 29
73	UPS Eaton 9130i 2000VA + dwa moduły bateryjne	RA302A0025	Starostwo Powiatowe, 96-500 Sochaczew, ul. Piłsudskiego 65