

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie naprawy pogwarancyjnej urządzeń UPS

Przedmiotem zamówienia jest ocena stanu technicznego oraz dostarczenie i wymiana akumulatorów w następujących urządzeniach UPS:

1. Dwa UPS Eaton PW 9125 2000VA wraz z 2. szt. zewnętrznymi modułami bateryjnymi każdy, UPS z 2007 r.,
2. Jeden UPS Eaton PW 9125 3000VA wraz z 3. szt. zewnętrznymi modułami bateryjnymi, rok produkcji UPS -2007;
3. Jeden UPS Cover Partner RT90 wraz z 6. szt. zewnętrznymi modułami bateryjnymi, rok produkcji UPS-2007;
4. Dwa UPS Eaton 5115 1400i, rok produkcji UPS - 2007;

Przedmiotowy sprzęt nie jest objęty gwarancją ani opieką serwisową

Dodatkowo Wykonawca dostarczy 3 komplety akumulatorów do UPS Eaton 5115 1400i, rok produkcji UPS-2007.

Dostarczone akumulatory powinny być typu AGM VRL o żywotności 6-9 lat, fabrycznie nowe i mieć gwarancję producenta minimum 24 miesiące.

Po wykonaniu wymiany akumulatorów na nowe Wykonawca na własny koszt odbierze i dokona utylizacji zużytych akumulatorów.

Usługa będzie wykonana w centrum zarządzającym ASG-EUPOS w Katowicach, z siedzibą ul. Graniczna 29B, 40-017 Katowice (budynek BIPROMET S.A.). W razie uzasadnionej potrzeby wykonania specjalistycznych pomiarów, urządzenia UPS mogą być badane w siedzibie Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapewnienia funkcjonowania centrum zarządzającego ASG-EUPOS w Katowicach.