GŁÓWNY URZĄD
GEODEZJI I KARTOGRAFII

DEPARTAMENT
GEODEZJI, KARTOGRAFII I SYSTEMÓW
INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Warszawa, 13.09.2016 r.

GI-GSOP.2611.8.2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „*Założenie dwóch stacji monitorujących systemu ASG-EUPOS*" – nr ref. GIGSOP.2611.8.2016.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SZCZEGÓŁOWEGO
OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym", przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

„W Szczegółowym opisie i warunkach technicznych zamówienia – Załącznik nr 2 pkt. III 1.1 oraz 2.1 pojawia się informacja odnośnie masztu odgromowego o wysokości 3,5m, który ma zostać zamontowany na osobnym fundamencie.

1. Czy na Wykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia masztu odgromowego o wysokości 3,5m?"

Odpowiedź na pytanie:

Wykonawca nie będzie miał obowiązku dostarczenia masztu odgromowego o wysokości 3,5 m. Wykonawca będzie zobowiązany do sprawdzenia instalacji odgromowej w sposób określony w Szczegółowym opisie i warunkach technicznych zamówienia – załącznik nr 2, pkt II.8.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.
Termin składania ofert upływa w dniu 19.09.2016 r.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Departamentu Geodezji, Kartografii
i Systemów Informacji Geograficznej
- / -
13.09.2016 r.

Jerzy Zieliński

Pismo podpisane elektronicznie.